

---

# Pièces jointes au dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement

## ANNEXE 16 : Echange avec le SDIS

---

### Rubrique 1510

---

Version 1  
25/08/2021



## IMMALDI ET COMPAGNIE



Demandeur :  
IMMALDI ET COMPAGNIE  
PARC D'ACTIVITES DE LA GOELE  
13 RUE CLEMENT ADER  
77230 DAMMARTIN EN GOELE



Etablissement faisant l'objet de la demande :  
IMMALDI ET COMPAGNIE  
Rue du Moutier  
51390 GUEUX

## Feriel Abad

---

**De:** gotz nicolas <gotz.nicolas@sdis51.fr>  
**Envoyé:** mercredi 4 août 2021 10:43  
**À:** Feriel Abad  
**Objet:** RE: PROJET EXTESNION SITE EXISTANT ALDI à GUEUX

**Critère de diffusion:** Confidentiel

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

Madame,

Pour faire suite à notre échange téléphonique de la semaine dernière, veuillez trouver ci-après le relevé de conclusions :

### Documents étudiés :

- Plan 210038\_PC2-2
- Etude flumilog

### Remarques :

#### Desserte :

- Limiter les flux thermiques à 3kw/m<sup>2</sup> pour :
  - Les aires de mise en station de moyen aérien
  - Les PEI
- Installer un MCF REI120 sur la façade Nord pour réduire les flux thermiques au vu des simulations flumilog.
- Déplacer l'aire de mise en station à l'Ouest en la rapprochant de la façade afin d'atteindre le mur séparatif coupe-feu. (2 aires demandées par arrêté 1510 si MSCF>50 m)

#### Défense extérieure :

- S'assurer des dispositifs mis en place pour la DECI (Bassin 800m<sup>3</sup>, bassin 500 m<sup>3</sup>, PI). Il semblerait que les PI soit alimenté par le bassin 800 m<sup>3</sup>
- Assurer 1 aire d'aspiration par tranche de 120m<sup>3</sup> si les bassins sont utilisés comme point d'eau incendie de type réserve aérienne.
- Vérifier que les PI possèdent une pression < 5 bars, **sinon** mettre à disposition un réducteur de pression par appareil et peindre les appareils en jaune
- S'assurer que le débit de 630 m<sup>3</sup>/h pendant 2 heures est disponible sur le site (dimensionnement des cellules existantes)

En vous souhaitant bonne réception.

Bien cordialement



---

**Lieutenant GOTZ Nicolas**  
**Bureau prévention industrielle et habitation**  
Groupement Gestion des Risques  
Route de Montmirail • CS 50010 • 51510 FAGNIERES  
03.26.26.65.36  
[gotz.nicolas@sdis51.fr](mailto:gotz.nicolas@sdis51.fr)

**SAPEUR-POMPIER, POURQUOI PAS VOUS ?** [devenirpompier@sdis51.fr](mailto:devenirpompier@sdis51.fr)

---

**De :** Ferial Abad <Ferial.ABAD@socotec.com>  
**Envoyé :** vendredi 16 juillet 2021 17:00  
**À :** Ferial Abad <Ferial.ABAD@socotec.com>  
**Cc :** gotz nicolas <gotz.nicolas@sdis51.fr>  
**Objet :** RE: PROJET EXTENSION SITE EXISTANT ALDI à GUEUX  
**Critère de diffusion :** Confidentiel

Monsieur,

Ci-joint la suite des plans.

Cordialement,

---

**De :** Ferial Abad  
**Envoyé :** vendredi 16 juillet 2021 10:03  
**À :** [gotz.nicolas@sdis51.fr](mailto:gotz.nicolas@sdis51.fr)  
**Objet :** RE: PROJET EXTENSION SITE EXISTANT ALDI à GUEUX  
**Critère de diffusion :** Confidentiel

Bonjour Monsieur GOTZ,

Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour.

Ci-joint le dernier plan avec l'emplacement des voies échelles, PI.... Et comme on peut le voir la voie engin a été décalée pour éviter qu'elle ne soit impactée par les flux thermiques.

A votre entière disposition pour tout complément d'information.

---

**De :** Ferial Abad  
**Envoyé :** lundi 12 juillet 2021 09:36  
**À :** [gotz.nicolas@sdis51.fr](mailto:gotz.nicolas@sdis51.fr)  
**Objet :** PROJET EXTENSION SITE EXISTANT ALDI à GUEUX  
**Critère de diffusion :** Confidentiel

Bonjour Monsieur GOTZ,

Comme échangé ensemble au téléphone au sujet de l'extension de l'entrepôt existant de la société ALDI situé rue du Moutier à Gueux, je vous transmets ci-après :

- Le plan de masse du bâtiment existant + extension de l'entrepôt ALDI.
- Les résultats des flux thermiques de l'extension. 3 cas de figures : parois extérieures REI 15 min, REI 60 min et REI120 min. => tout dépendra de votre appréciation concernant l'impact des flux sur la voie engin, point d'eau incendie.

Je reste à votre disposition pour échanger sur le sujet notamment pour la validation des flux thermiques et la gestion des eaux incendie sur le site.

Bien à vous,

**Feriel ABAD**

Ingénieure Chargée d'Affaires – Environnement et Risques Industriels

Tél :+33 (0)6 15 30 26 86

**SOCOTEC ENVIRONNEMENT**

108 -112 Avenue de la Liberté

94700 Maisons Alfort

[www.socotec.fr](http://www.socotec.fr)