



LEGENDE :

Effets de surpression

- 200 mbar
- 140 mbar
- 50 mbar
- 20 mbar

Flux thermiques

- 8 kW/m²
- 5 kW/m²
- 3 kW/m²

Fond de plan

- Parcelles concernées par l'étude
- Parcelles de propriétés Storengy
- Forêts Domaniales
- Limites de commune

storengy

STOCKAGE SOUTERRAIN DE TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE

MEUSE
ANCERVILLE

EFFETS DE SURPRESSION ET FLUX THERMIQUES

PLAN DE LA ZONE Puits AN2

	Etabli par	Date	Vérifié par	Date	Approuvé par	Date
Interne						
Externe						
Externe						

Indice	Initiateur	Date	Affaire	Objet
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2	QHSE	13/07/2021	STO20BC	MODIFICATION ZONES 20 mbar
1	QHSE	02/06/2021	STO20BC	MODIFICATION DES ZONES
0	QHSE	26/11/2020	STO20BC	EDITION DES ZONES SELON ETUDE SUP V4

Remplace	Remplacé par	Code Technique		Référence	Indice
-				STFN-SUP-0001	2
Echelle	Format	Code Site	Etat du plan		Folio
1:2 000	A3	STFN	-		4/6

STORENGY

12, rue Raoul Nordling - 92270 BOIS-COLOMBES - France - Tél : +33 (0)1 46 52 33 90 - www.storengy.com
STORENGY - SA au capital de 1 043 977 330 euros - R.C.S. Paris 487 650 632 - Une société du groupe ENGIE

Ce document est la propriété du Groupe ENGIE, il ne peut être reproduit ou divulgué sans autorisation.