



MESURES PRISES CONCERNANT LA SECURITE INCENDIE:

- RIA
- POTEAUX INCENDIE
- ISSUES DE SECOURS
- CHEMINEMENTS PIETONS
- MISE EN STATION DES MOYENS AERIENS
- ARE DE POMPAGE
- MURS COUPE-FEU ET ECRAN THERMIQUES
- VANNE DE CONFINEMENT DES EAUX EN CAS D'INCENDIE

LEGENDE:

	CHEMINEMENTS D'ACCES EXTERIEURS VERS LES 7 / LARG MIN 1,80M		RIA
	ARE DE POMPAGE		POTEAU INCENDIE
	ARE DE MISE EN STATION DES MOYENS AERIENS DIM: 7 X 10 M		DISTANCE ENTRE LES DIFFERENTS PI : 150 m
	ACCES DE PLEIN PIED		ECRAN THERMIQUES
	ACCES DE PLEIN PIED		MUR COUPE FEU INDICATION DEGRES
			ECRAN DE CONFINEMENT
			VANNE DE CONFINEMENT DES EAUX INCENDIE ASSERVIE AU SYSTEME DE DETECTION POSSIBILITE DE MANOEUVRE MANUELLE

CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE
 RECY - Secteur "Les Crayères"
 SAINT MARTIN SUR LE PRE
 Secteur "Le Gogueret"

MATRE D'OUVRAGE	SCCV RECY 2022	7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 45140 INGRES Tel. : +33 2 35 88 12 34
MATRE D'OEUVRE ARCHITECTE	AGENCE FRANC	7 RUE BAYARD 20000 NANTES Tel. : +33 1 42 25 26 07

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PC	PLAN REZ-DE-CHAUSSEE PLAN DE STOCKAGE ET SECURITE INCENDIE	référence
	modifications	1184
101	Indic: Modification du Plan de Masse en fonction de la zone de couvées et du montage de sécurité des bâtiments situés au Sud du terrain.	Date : Juillet 2022
	AGENCE FRANC	Ech. : 1/250