



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PREFET DE LA MARNE

**Direction départementale  
des territoires de la Marne**

*Service Environnement, Eau,  
Préservation des Ressources*

**N°63 -2018-MED**

### **ARRÊTÉ PRÉFECTORAL**

**mettant en demeure la communauté de communes de l'Argonne Champenoise de régulariser la situation administrative et de réaliser les opérations nécessaires à la mise en conformité du système d'assainissement collectif du hameau La Grange aux Bois situé sur la commune de Sainte Ménehould**

Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L171-6, L171-7, L171-8, L173-1, L211-1 et L216-1 ;

Vu la nomenclature des installations ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-7 à L2224-12 et R2224-6 à R2224-16 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1<sup>er</sup> décembre 2015 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 1986 autorisant le rejet de la station de traitement des eaux usées du Hameau de la Grange aux Bois de la commune de Sainte Ménehould dans le ruisseau « Fossé du Géraudel » puis le cours d'eau « L'Aisne » ;

Vu le rapport de manquement administratif du 18 juillet 2017 relatif à la non-conformité 2016 du système d'assainissement du hameau La Grange aux Bois ;

Vu la lettre de réponse de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, du 14 août 2017, au rapport de manquement administratif susvisé ;

Vu le rapport de manquement administratif du 09 juillet 2018 relatif à la non-conformité 2017 du système d'assainissement du hameau La Grange aux Bois ;

Vu la lettre de réponse de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, du 6 août 2018, au rapport de manquement administratif susvisé ;

Vu le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure, notifié le 23 mars 2018, pour observations sous un délai de 15 jours à la communauté de communes de l'Argonne Champenoise ;

Vu l'absence de réponse de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise .

Considérant que l'autorisation du système d'assainissement collectif du hameau de la Grange aux Bois est expirée depuis le 31 décembre 2006 conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 14 avril 1986 ;

Considérant que le maître d'ouvrage n'a pas déposé de dossier loi sur l'eau déclaré complet et régulier dans les délais impartis conformément aux articles R214-32 à R214-35 du code de l'environnement ;

Considérant que le système d'assainissement collectif du hameau La Grange aux Bois ainsi que ses rejets dans le ruisseau « Fossé Géraudel » doivent être compatibles avec les objectifs et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie notamment :

- l'atteinte du bon état écologique de la masse d'eau « L'Aisne du confluent du Coubreuil au confluent de la Biesme » ;
- Disposition D1.1. Adapter les rejets issus des collectivités ;
- Disposition D1.2. Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant des collectivités au regard des objectifs de bon état ;
- Disposition D1.6. Améliorer la collecte des eaux usées « [...] mette en place un programme de travaux pour y remédier, notamment [...] la réduction des eaux parasites[...] » ;
- Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain. ;

Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés exploités, entretenus et réhabilités conformément à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017 ;

Considérant que les constats, réalisés par le service en charge de la police de l'eau lors des évaluations de non-conformité annuelle de 2016, de 2017, et au cours de l'année 2018, constituent des manquements à l'arrêté préfectoral du 14 avril 1986 relatif à la station de traitement des eaux usées du hameau La Grange aux Bois et à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017 :

- le déversoir d'orage situé en entrée de station déverse par temps sec ;
- le taux de collecte, par temps sec, est anormalement faible par rapport à la population raccordée ;
- le réseau collecte d'importantes eaux claires parasites ;
- l'acte administratif relatif à ce système est échu depuis 2006 ;
- absence de transmission des résultats des bilans 24h déjà réalisés au cours de l'année 2018 ;
- les berges ne sont plus étanches suite à la présence de galerie générant des écoulements parasites dans les lagunes ;

Considérant que le maître d'ouvrage doit réaliser, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées (station et réseau) conformément l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017 ;

Considérant que le maître d'ouvrage n'a réalisé, en 2015 et 2016, qu'un diagnostic partiel sur le réseau d'assainissement (déversoir de tête de station) ;

Considérant que le maître d'ouvrage n'a transmis à la DDT, par courriel du 12 novembre 2018, qu'un projet d'échéancier, élaboré en commission assainissement, concernant le programme d'action sur l'assainissement collectif du territoire de la communauté de communes ;

Considérant qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 et L. 171-8 du code l'environnement de mettre en demeure la communauté de communes de l'Argonne Champenoise de régulariser la situation administrative du système d'assainissement collectif du hameau La Grange aux Bois et de respecter les prescriptions prévues par les actes susmentionnés.

**Sur proposition du Directeur départemental des territoires de la Marne,**

## **ARRETE**

### **Article 1 : objet**

La communauté de communes de l'Argonne Champenoise est tenue pour le système d'assainissement collectif du hameau La Grange aux Bois de :

- régulariser sa situation administrative ;
- le mettre en conformité avec les prescriptions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisés ;
- le rendre compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie et l'objectif de l'atteinte du bon état des masses d'eau.

Pour cela, elle est mise en demeure d'exécuter les actions suivantes :

1. **Avant le 31 décembre 2018**, sans attendre les conclusions du diagnostic
  - réaliser des réparations d'urgence afin de remettre la station en état de fonctionnement normal ;
  - stopper définitivement les déversements, par temps sec, du déversoir de tête de station ;
  - réaliser réglementairement les quatre bilans 24h par (un par trimestre) et transmettre leur résultat dans les délais réglementaires ;
2. **Avant le 1<sup>er</sup> février 2019**, transmettre au service chargé de la police de l'eau de la D.D.T de la Marne, une copie de l'ordre de service de démarrage de l'étude diagnostique de mise en conformité du système d'assainissement collectif du hameau de La Grange aux Bois (réseau, station de traitement et programme de travaux) comprenant au minimum une phase en période de nappe haute se déroulant **en mars/avril 2019** ;
3. **Avant le 31 octobre 2019**, correspondant à une durée de plus de 12 ans depuis la date d'expiration de l'autorisation relative à la station d'épuration de La Grange aux bois, de déposer au service chargé de la police de l'eau de la D.D.T de la Marne :
  - une synthèse du rapport définitif des études de mise en conformité du système d'assainissement collectif de la commune accompagnée du programme de travaux conformément aux obligations de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
  - un dossier « loi sur l'eau » déclaré complet et régulier en y intégrant un échéancier approuvé par délibération communautaire concernant les travaux sur la station et le réseau identifiés par le diagnostic ;
4. **Avant le 1<sup>er</sup> février 2020**, transmettre au service chargé de la police de l'eau de la Marne, une copie de l'ordre de service de démarrage des travaux de mise en conformité du système d'assainissement collectif de la Grange aux bois ;

### **Article 2 :**

Aucune nouvelle charge de pollution organique supplémentaire ne pourra être collectée par le système d'assainissement du hameau La Grange aux Bois jusqu'à sa mise en conformité.

### Article 3 :

Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, la communauté de communes de l'Argonne Champenoise s'expose à une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement notamment le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de la mise en demeure.

### Article 4

Le présent arrêté sera notifié à la communauté de communes de l'Argonne Champenoise et sera publié au recueil des actes administratifs du département.

### Article 5

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le président de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera adressée pour information :

- au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- au directeur territorial de l'agence de l'eau Seine Normandie ;
- au chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité.

CHALONS EN CHAMPAGNE, le **23 NOV. 2018**

Pour le préfet et par délégation,  
le secrétaire général de la préfecture de la Marne



Denis GAUDIN

### Voies et délais de recours

*La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Châlons en Champagne par le maître d'ouvrage dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté.*

*Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours administratif gracieux auprès du secrétaire général de la préfecture de la Marne et hiérarchique auprès du préfet de la Marne. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours administratif gracieux ou hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.*