

Agence de REIMS

27a Rue des Blancs Monts
51350 CORMONTREUIL
Téléphone : 03 26 87 86 00
Télécopie : 03 26 87 86 01
Email : cebtp.reims@gingergroupe.com

Dossier : NRE2.K.075-B

Cormontreuil, le 20/04/21

COMPTE RENDU N°2

CHANTIER :

Adresse: MAREUIL LE PORT

Client : ASA DE MAREUIL LE PORT
24, Avenue Hubert Pierson
51700 MAREUIL LE PORT

ECHANTILLONS OU CORPS D'EPREUVE :

Partie de l'ouvrage : Nappe

Lieu des essais: Mareuil-le-Port

Réalisé du : 07/07/2020 au 14/04/2021

NATURE DES ESSAIS :

- Suivi des fluctuations de la nappe.

IMPLANTATION : Cf. plan en annexe 1

RESULTATS DES ESSAIS :

Au niveau du piézomètre 1, la nappe présente une fluctuation de **2.14 m** entre le 07 Juillet 2020 et le 14 Avril 2021 (voir courbe en annexe 2).

Le niveau des plus hautes eaux enregistré sur la période de suivi est de **2.95 m de profondeur/TN** et le niveau des plus basses eaux enregistré sur cette même période est de **5.09 m de profondeur/TN**.

Aucun niveau d'eau n'a été relevé à ce jour au droit des piézomètres Pz2 et Pz3.

Le chargé d'affaires :



R. LE CAM

Le responsable de service :



G. GRISOT

Le présent procès-verbal comporte 3 pages dont 2 pages d'annexes. Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable, à des fins commerciales ou publicitaires, qu'en reproduction intégrale. Les résultats obtenus ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et des essais. Sauf demande expresse, les échantillons ne pas conservés après l'envoi du procès-verbal.

GINGER-CEBTP

Siège social : 12 avenue Gay Lussac – ZAC LA CLEF SAINT PIERRE – 78990 ELANCOURT – Tél : 01 30 85 24 00
S.A.S. au capital de 2 597 660 € - RCS Versailles B 412 442 519 – SIREN 412 442 519 – Code APE 7112 B – N° TVA : FR 31 412 442 519
Email : info@gingergroupe.com – Site internet : www.ginger-cebtp.com
Qualité OPQIBI sous le n° 81 05 0433 – Organisme certificateur déclaré auprès du Ministère chargé de l'industrie

Plan d'implantation



